

## АКТ

№ 04/01

від 21 січня 2022р

візуального огляду будівлі, навчальних кабінетів, щодо доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради по вул. Михайлівська, 15. м. Житомир

Експертом з технічного обстеження будівель і споруд Росквасовим Юрієм Анатолійовичем, що має право на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямком - експертиза та обстеження у будівництві серія АЕ № 003207 виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України 17.03.2014 року за № 3081 та свідоцтво № 9435387 від 14.03.2019р., виконано візуальний огляд будівлі, навчальних кабінетів та іншої інфраструктури на предмет безперешкодного доступу маломобільних груп населення до будівлі та до навчальних кабінетів 1-го поверху.

Освітній процес для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення проводиться в приміщеннях 1-го поверху.

Основний вхід в будівлю комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради здійснюється зі сторони вул. Михайлівська без зовнішніх сходів, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018. Вхідні двері до будівлі двостулкові шириною 1.290 м.. до навчальних кабінетів та туалету шириною 1.2м.. відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

Ширина коридорів будівлі становить 1.650 м.. що відповідає ДБН В.2.2-40:2018.

Туалетні приміщення обладнані універсальними кабінами для відвідувачів на кріслах- колясках, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

**Висновок:** Доступність до будівлі, навчальних кабінетів та іншої інфраструктури комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради по вул. Михайлівська, 15 м. Житомир для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд свідоцтво Кваліфікаційний сертифікат АЕ № 003207 від 17.03.2014р



Росквасов Ю.А.